Checklist de triagem e liberação de andaimes — Andrade Safe

FINALIDADE: instrumento de apoio a inspeção documental e visual **antes do uso**. **NÃO** substitui projeto de montagem quando exigível, manual, avaliação profissional, AR/PT, projeto de sistemas de proteção ou o **registro formal de liberação de uso exigido pela NR-18, item 18.12.4**. Adaptar ao tipo do equipamento e ao campo de aplicação. Não é um certificado de conformidade.

Obra: _____ **Setor/local:** _____ **Data/hora:** _____
Tipo/fabricante/modelo do andaime: _____
Responsável pela verificação: _____ **Frente de trabalho:** _____

Item	Pergunta para verificar antes da atividade	Atende?	Ação/observação
01	O tipo do equipamento e o manual aplicável estão identificados?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
02	Há projeto de montagem quando exigível, ou justificativa documentada da exceção normativa pertinente?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
03	A base, as sapatas, os apoios e o nivelamento são compatíveis com as cargas e condições reais?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
04	Montantes, painéis, travamentos, amarrações e rodízios (quando aplicáveis) estão em condições adequadas?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
05	O piso de trabalho é completo, resistente, antiderrapante, nivelado e travado?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
06	O guarda-corpo, travessões, rodapé e outras proteções correspondem ao tipo e à norma vigente?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
07	O acesso está disponível e seguro, sem improvisos sobre a plataforma?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
08	O registro formal de liberação de uso está disponível, atualizado e assinado conforme 18.12.4?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
09	PGR e riscos das contratadas estão integrados, atualizados à etapa da obra?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
10	Existe AR para a tarefa e PT quando a atividade for não rotineira?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
11	A equipe está autorizada, capacitada e com aptidão considerada conforme NR-35?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
12	O sistema individual, se necessário, foi selecionado e verificado para esse trabalho?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
13	A supervisão foi definida e os critérios de parada são conhecidos?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
14	Está previsto como acionar emergência e resgate sem ampliar riscos?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	
15	Houve alterações na montagem, no uso ou na área desde a última liberação? Se sim, foram reavaliadas?	[ ] Sim [ ] Não [ ] N/A	

Resultado de triagem: [ ] Pendências exigem avaliação/correção; não liberar [ ] Encaminhado para liberação formal por responsável competente.
Registro de ações: _____

Base técnica consultada em 24/11/2026: NR-18 consolidada 2026: 18.4, 18.9 e 18.12; NR-35: 35.4, 35.5 e 35.6. Não confundir triagem com a liberação formal exigida pela NR-18. Este instrumento não demonstra que qualquer item faltou na obra de Gramame.